

Photovoltaikanlage Kläranlage Trabititz

Eigentümer des Gebäudes:	Gemeinde Trabititz
Inbetriebnahme:	November 2010
Installierte Leistung:	Rechenhaus 6,66 kW <u>Betriebsgebäude 10,08 kW</u> Gesamt 16,74 kW
Dachneigung:	Beide Gebäude 45 °
Installateur:	HEMPFLING Elektro und Solar GmbH
Verbaute Module:	36 x Suntech STP 185 Wp 48 x Suntech STP 210 Wp
Wechselrichter:	SMA Tripower
Dachgestell:	Schletter
Jährlicher Ertrag:	ca. 14 396 kWh¹ ⇒ Strom für ca. 3,5 Haushalte ²
Momentaner Ertrag:	http://home.solarlog-web.de/12781.html



¹ Bei einem prognostizierten spezifischen Jahresertrag von 860 kWh/kWp

² Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 kWh pro Jahr (rein rechnerisch)